
MINNESANTECKNINGAR

Samrådsmöte med Länsstyrelsen – nytt avloppsreningsverk i Övertorneå

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| UPPDRAG/ANLÄGGNING | UPPDRAGSNUMMER | DATUM FÖR MÖTE |
| Tillståndsansökan Övertorneå avloppsreningsverk | 25054 | 2026-01-27 |
| PLATS | SEKRETERARE | DATUM FÖR PROTOKOLL |
| Övertorneå kommunhus | Maria Widmark | 2026-01-27 |
| NÄRVARANDE | | |
| Axel Modig | Övertorneå kommun | AM |
| Magnus Paavola | Övertorneå kommun | MP |
| Jan Kohkoinen | Övertorneå kommun | DJ |
| Maria Furmark | Övertorneå kommun | MF |
| Elin Sandqvist | Länsstyrelsen i Norrbottens län | ES |
| Sofia Rosendahl | Vatten & Miljökonsulterna (VMK) | SR |
| Maria Widmark | VMK | MW |

Mötets genomförande

Mötet inleddes med en information om planerad verksamhet och förutsättningarna på platsen för det nya avloppsreningsverket, enligt följande dagordning:

- Bakgrund och syfte
- Befintligt tillstånd
- Lokalisering och omgivningsbeskrivning
- Beskrivning av planerad verksamhet
- Påverkan på naturmiljön
- Processen framåt och tidplan

Diskussion utifrån underlaget

Länsstyrelsen avser att skicka in yttrande, förmodligen något justerat från det som skickats under tidigare samråd från i höstas.

Länsstyrelsen undrar varför kommunen har beräknat högre halter av max gvb till totalt 2 800 pe?

- Har utgått från det befintliga flödet samt adderat tillkommande byar och externt slam. Även räknat med en viss marginal för själva provningen.

Trafikverket planerar att justera trumman/bron över älven vid det gamla reningsverket och just nu pågår projektering. Bygget planeras ske under 2027/2028. Trummar har varit något underdimensionerad och begränsat flödet uppström. I och med den nya bron kommer genomströmningen blir bättre.

Länsstyrelsen framför att där det ska schaktas behöver vattenområdet beskrivas, i första hand övergripligt dock beroende på hur området ser ut.

Kommunen meddelar att man avser att genomföra markteknisk undersökning och undersöka eventuella markföroreningar. Dock undrar kommunen om detta krävs redan till tillståndsansökan?

- Elin tar med sig frågan och återkommer.

Uppgifter om utloppsledningen kan behöva sekretessbeläggas, därför är rekommendationen att ha med den delen som ett separat dokument.

Fråga gällande transporternas omfattning och antal:

- Det kommer vara i storleksordning som i dag, ca en lastbil per dag. Något säsongsbetonad, med mer intensivt under barmarkssäsongen.
- Planerad transportväg ses över, undersöker möjligheten att transportvägen ska vara genom det befintliga industriområdet längs med Älvvägen. Planen är inte att köra från kyrkan och ner.

Enligt Naturmiljöenheten kommer verksamheten kräva en Natura 2000-prövning, då med motivering att det rör sig även om mikroföroreningar. Om kommunen inte delar den bedömningen är det viktigt att man motiverar varför man anser att det inte behövs en specifik prövning för Natura 2000-området.

Kommunen framför att det är ett prioriterat ärende från kommunens håll då man vill säkerställa avloppsreningsverkets funktion framgent.

Kommunen avser att skicka in ansökan under vinter/vårvintern. Kommunen ser till att översätta handlingar till finska innan de skickas in till länsstyrelsen, för att korta handlingstiden hos Länsstyrelsen.